

# 国家能源局华北监管局

## 公 告

2023 年第 4 号

---

根据国家能源局电力可靠性管理和工程质量监督中心统计结果，现将 2022 年华北区域各行政区及供电企业可靠性数据予以公布。

国家能源局华北监管局

2023 年 11 月 13 日

## 2022 年华北区域各行政区及供电企业可靠性数据

| 行政区/供电企业    | 供电可靠率 (%) |        |        | 用户平均停电时间 (小时/户) |      |       | 用户平均停电次数 (次/户) |      |      |
|-------------|-----------|--------|--------|-----------------|------|-------|----------------|------|------|
|             | 全口径       | 城网     | 农网     | 全口径             | 城网   | 农网    | 全口径            | 城网   | 农网   |
| 北京市         | 99.995    | 99.997 | 99.994 | 0.42            | 0.27 | 0.53  | 0.33           | 0.19 | 0.42 |
| 国网北京市电力公司   | 99.995    | 99.997 | 99.994 | 0.42            | 0.27 | 0.53  | 0.33           | 0.19 | 0.42 |
| 天津市         | 99.992    | 99.997 | 99.99  | 0.66            | 0.22 | 0.87  | 0.4            | 0.18 | 0.51 |
| 国网天津市电力公司   | 99.992    | 99.997 | 99.99  | 0.66            | 0.22 | 0.87  | 0.4            | 0.18 | 0.51 |
| 河北省         | 99.869    | 99.967 | 99.863 | 11.44           | 2.86 | 12.04 | 4.2            | 0.84 | 4.44 |
| 国网冀北电力有限公司  | 99.867    | 99.967 | 99.858 | 11.63           | 2.92 | 12.41 | 4.06           | 0.88 | 4.34 |
| 国网河北省电力有限公司 | 99.87     | 99.968 | 99.864 | 11.37           | 2.82 | 11.9  | 4.26           | 0.81 | 4.47 |
| 石家庄供电公司     | 99.912    | 99.991 | 99.902 | 7.68            | 0.81 | 8.56  | 2.4            | 0.16 | 2.68 |
| 唐山供电公司      | 99.925    | 99.983 | 99.92  | 6.56            | 1.48 | 6.97  | 2.67           | 0.53 | 2.84 |

| 行政区/供电企业        | 供电可靠率 (%) |        |        | 用户平均停电时间 (小时/户) |      |       | 用户平均停电次数 (次/户) |      |      |
|-----------------|-----------|--------|--------|-----------------|------|-------|----------------|------|------|
|                 | 全口径       | 城网     | 农网     | 全口径             | 城网   | 农网    | 全口径            | 城网   | 农网   |
| 秦皇岛供电公司         | 99.878    | 99.985 | 99.851 | 10.65           | 1.32 | 13.06 | 4.55           | 0.54 | 5.59 |
| 邯郸供电公司          | 99.859    | 99.969 | 99.852 | 12.39           | 2.7  | 12.92 | 5.02           | 0.64 | 5.26 |
| 邢台供电公司          | 99.86     | 99.944 | 99.855 | 12.29           | 4.87 | 12.68 | 4.4            | 1.04 | 4.58 |
| 保定供电公司          | 99.863    | 99.954 | 99.859 | 12              | 4.05 | 12.34 | 4.09           | 1.32 | 4.21 |
| 雄安新区供电公司        | 99.855    | 99.999 | 99.854 | 12.72           | 0.01 | 12.83 | 3.86           | 0.01 | 3.89 |
| 张家口供电公司         | 99.822    | 99.946 | 99.812 | 15.58           | 4.7  | 16.43 | 5.22           | 1.3  | 5.53 |
| 承德供电公司          | 99.839    | 99.948 | 99.829 | 14.13           | 4.56 | 14.96 | 4.86           | 1.29 | 5.17 |
| 沧州供电公司          | 99.864    | 99.953 | 99.86  | 11.89           | 4.13 | 12.26 | 5.01           | 1.72 | 5.17 |
| 廊坊供电公司          | 99.839    | 99.946 | 99.833 | 14.1            | 4.75 | 14.63 | 4.33           | 1.27 | 4.51 |
| 衡水供电公司          | 99.862    | 99.964 | 99.857 | 12.08           | 3.19 | 12.51 | 4.87           | 0.98 | 5.05 |
| 内蒙古自治区          | 99.828    | 99.959 | 99.815 | 15.11           | 3.61 | 16.24 | 3.33           | 1.05 | 3.55 |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 99.881    | 99.964 | 99.871 | 10.47           | 3.13 | 11.34 | 2.02           | 1.02 | 2.14 |

| 行政区/供电企业 | 供电可靠率 (%) |        |        | 用户平均停电时间 (小时/户) |      |       | 用户平均停电次数 (次/户) |      |      |
|----------|-----------|--------|--------|-----------------|------|-------|----------------|------|------|
|          | 全口径       | 城网     | 农网     | 全口径             | 城网   | 农网    | 全口径            | 城网   | 农网   |
| 呼和浩特供电公司 | 99.938    | 99.969 | 99.931 | 5.4             | 2.68 | 6.01  | 1.22           | 0.9  | 1.29 |
| 包头供电公司   | 99.905    | 99.969 | 99.886 | 8.34            | 2.74 | 9.97  | 1.34           | 0.62 | 1.55 |
| 乌海供电公司   | 99.949    | 99.954 | 99.945 | 4.51            | 4.02 | 4.84  | 1.1            | 0.96 | 1.19 |
| 鄂尔多斯供电公司 | 99.847    | 99.979 | 99.837 | 13.41           | 1.82 | 14.29 | 1.97           | 1.01 | 2.05 |
| 薛家湾供电公司  | 99.904    | 100    | 99.904 | 8.45            | 0    | 8.45  | 1.64           | 0    | 1.64 |
| 巴彦淖尔供电公司 | 99.857    | 99.945 | 99.852 | 12.54           | 4.83 | 12.94 | 2.69           | 1.2  | 2.77 |
| 乌兰察布供电公司 | 99.904    | 99.945 | 99.901 | 8.44            | 4.78 | 8.66  | 2.29           | 1.64 | 2.33 |
| 锡林郭勒供电公司 | 99.83     | 99.952 | 99.819 | 14.86           | 4.19 | 15.88 | 2.88           | 1.81 | 2.98 |
| 阿拉善供电公司  | 99.896    | 99.95  | 99.894 | 9.14            | 4.42 | 9.26  | 2.08           | 0.54 | 2.12 |